



Buletin de analiză DSP Bacău - Raport de încercare nr. 1521/2025

Publicat la: 1 octombrie 2025



Raport de încercare nr. **1521** / 18.09.2025

Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău

RAPORT DE INCERCARE NR. 1521 DATA: 18.09.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT BUHOCI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: STATIE DE APA/ BUHOCI
IESIRE STATIE-ROBINET STATIE

PRELEVAT DE : DSPJ BACAU / COMANDA / PV / 121 / 17.09.2025 /

Data intrării probei în laborator: 18.09.2025 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare Încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare Încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	- 2,40
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l		max. 0,5	0,312
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,115 (0,115 + 0,000)
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max. 50	24

Lucrat de:

Diaconu Iliana
Doctor Inginer Chimică
Biolog Medicină, specialist
Cod: 346.49

CRISTINA ELA
CHIMIST PRINCIPAL

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. HIRSI AURELIAN
Medic Primar
Clinică de laborator
cod: 275100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.