

Buletin de analiză apă - Raport de încercare fizico - chimic

Publicat la: 10 decembrie 2025



Buletin de analiză apă - Raport de încercare fizico - chimic nr. 1948 /
27.11.2025 - ***Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău***

RAPORT DE INCERCARE NR. 1948 DATA: 27.11.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT BUHOCI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: STAȚIE DE APA/ BUHOCI
IESIRE DIN INSTALATIA DE TRATARE/DISTRIBUTIE

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 22566 / 27.11.2025 /

Data intrării probei în laborator: 27.11.2025 Durata efectuării încercării: 24h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	<limita de masurare
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,323 (0,297 + 0,026)

Lucrat de:

NECHITA CARI
Subinginer Chimie Sanitara

Aprobat,
Coordonator laborator

CHIMIS AURELIAN
Medic Primar
la laborator
nr. 275100

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

FIȘIERE ATAȘATE



[Raport de încercare - apă -](#)