

Raport de încercare nr. 1781 din 31.10.2025 - Probă la apă

Publicat la: 13 noiembrie 2025



Rezultat probă apă - punct de prelevare - ieșire stație - robinet stație

Raport de încercare nr. 1781 din 31.10.2025 - *Direcția de Sănătate Publică
a Județului Bacău*

RAPORT DE INCERCARE NR. 1781 DATA: 31.10.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT BUHOCI

TIPUL PROBEI: apă potabilă STATIE DE APA/ BUHOCI

PUNCT PRELEVARE: IESIRE STATIE - ROBINET STATIE

PRELEVAT DE : DSPJ BACAU / CONTEXT DE VIZA ASF / PV / 145 / 29.10.2025 /

Data intrării probei în laborator: 31.10.2025 Durata efectuării încercării: 24h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,157 (0,157 + 0,000)

Lucrat de: NECHITA CARM
Subdirector Laborator
Chimie Sanitara

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. MIS AURELIAN
de P. nr. 145
laborator
75100

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reproduc fara aprobarea scrisa a laboratorului.